

评标报告

工程名称：汕头市潮阳区西胪镇泉塘农民公寓（乐景公寓 A
地块、B 地块、金沙公寓一期）配电工程

招 标 人：汕头市潮阳区西胪镇泉塘股份经济联合社

招标机构：汕头市潮阳建设工程监理有限公司

2024 年 9 月 26 日

评委主任签名：

一、项目概况

工程名称：汕头市潮阳区西胪镇泉塘农民公寓（乐景公寓 A 地块、B 地块、金沙公寓一期）配电工程

建设规模：汕头市潮阳区西胪镇泉塘农民公寓（乐景公寓 A 地块、B 地块）配电工程：本工程共设置 1 个公共开关站及 4 个配电站，均设于首层。其中公共开关站为 10kV 主配电站，对 1#公用配电站、2#公用配电站、1#专用配电站、2#专用配电站供给 10kV 电源；公用配电站对整个公寓的住户供电。专用配电站对整个公寓的物业用电供电（包括消防、电梯等公共设施用电）。本工程 10kV 接线方式采用单母线接线方式，即从公用开关站引二回 10kV 市电电源分别接入 1#公用配电站 1G01、2#公用配电站 2G01 电源进线柜；专用配电站由公用配电站的 10kV 出线放射式供电。建筑工程预算总造价¥9785695.18 元。

汕头市潮阳区西胪镇泉塘农民公寓（金沙公寓一期）配电工程：本工程共设置 1 个公共开关站及 3 个配电站，均设于首层。其中公共开关站为 10kV 主配电站，对 1#公用配电站、2#公用配电站、专用配电站供给 10kV 电源；公用配电站对整个公寓的住户、配套用房及地下室电动汽车充电桩供电。专用配电站对整个公寓的物业用电供电（包括消防、电梯等公共设施用电）。本工程 10kV 接线方式采用单母线分段接线方式，即从公用开关站引二回 10kV 市电电源分别接入 1#公用配电站 G04、G06 电源进线柜，并与联络柜 G05 组成一用一备供电结线，市电进线单元 G04、G06、联络柜 G05 配置三合二的机械联锁（程序锁），以保证不同电源线路不能合环运行；其它配电站由 1#公用配电站的 10kV 出线放射式供电。建筑工程预算总造价¥9397269.75 元。

招标内容：按招标人提供的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件，采用包工、包料、包工期、包质量、包安全生产文明施工、施工场地必须符合“六个百分百”要求、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交等的工程施工工作，具体详见本项目施工图纸和工程预算审核报告书。

二、招标过程

本项目于 2024 年 9 月 4 日发布邀标公告，投标截止时间为 2024 年 9 月 26 日上午 10 时 00 分。

共有 3 家投标人递交了投标文件，名单为：

1. 广东德事利电力工程有限公司
2. 广东新恒安建设有限公司
3. 汕头市高科电力工程有限公司

评委主任签名：

三、评标过程及情况

本工程评标于2024年9月26日10时00分至13时45分在汕头市公共资源交易中心评标室进行评标活动。评标委员会由5名专家组成，全部在广东省综合评标评审专家库随机抽取产生，

该工程采用“综合评估法”。评审程序分为投标人资格评审、响应性评审和详细评审。

资格评审情况：经评审，3家投标人均通过。

响应性评审情况：经评审，3家投标人均通过。

详细评审情况：

投标人名称	商务得分	技术得分	投标报价得分	总得分	排名
广东新恒安建设有限公司	29	31.8	29.98	90.78	1
汕头市高科电力工程有限公司	16	24.8	29.99	70.79	2
广东德事利电力工程有限公司	10	22.6	29.91	62.51	3

四、评标结果

评标委员会对评审结果进行确认后，按照招标文件约定的方法对中标候选人进行排序如下：

第一中标候选人：广东新恒安建设有限公司（投标报价：18202176.44元，报价下浮率：5.35%）

第二中标候选人：汕头市高科电力工程有限公司（投标报价：18183843.94元，报价下浮率：5.45%）

评委主任签名：

其他评委签名：

评委主任签名：