

			日期
			会签者
			会签单位

电气一次主要设备清单

序号	名 称	规 格	单位	数量	备 注
1	低压进线柜	GGD1型，含隔离开关、塑壳断路器、电流互感器等	套	1	
2	低压补偿柜	GGD1型，60kvar	套	1	
3	低压馈线柜	GGD1型，含隔离开关、塑壳断路器、电流互感器等	套	1	
4	动力配电箱	含塑壳断路器等	套	1	
5	水泵控制箱	含塑壳断路器等	套	3	
6	照明配电箱	含微型断路器等	套	1	
7	双管LED灯	2×22W，配套附件等	套	15	
8	应急照明灯	DS-F102A, 配2×3W光源，蓄电池等	套	3	
9	标志灯	DS-YJ101, 配2WLED光源	套	4	
10	大跷板开关	B5B2/2, 10A, 250V	套	4	
11	插座	B5/10US, 10A, 250V，带二极、三极插座	套	10	
12	线槽	PVC-39×18	m	300	
13	电线	BVV-2.5	m	800	
14	电缆	ZRC-YJV-3×185+1×70，0.6/1kV	m	50	
15	电缆	ZRC-YJV-3×50+1×25，0.6/1kV	m	100	
16	电缆	ZRC-YJV-3×25+1×16，0.6/1kV	m	200	
17	电缆	ZRC-YJV-5×6，0.6/1kV	m	100	
18	镀锌钢管	DN100	m	10	
19	镀锌钢管	DN80	m	100	
20	钢管	DN32	m	100	
21	镀锌槽钢	[8#	m	10	
22	预埋钢板	100×100×10	块	6	
23	镀锌圆钢	Φ16	m	10	
24	热镀锌扁钢	50mm×5mm	m	250	
25	热镀锌扁钢	50mm×6mm	m	50	
26	热镀锌圆钢	Φ18	m	50	

说明：本图与柱上变压器安装图共同参阅。

<div><div><div>广东省水利电力勘测设计研究院有限公司</div></div><div>GPD I</div></div>					
核定			雷岭镇农村供水改造提升工程		施 工 图 阶 段
审查	周 卿				电 气 一 次 部 分
校核	叶雄兵		电气一次设备特性表		
设计	潘兴禄				
制图	潘兴禄				
设计证号	甲级 A144001909	图号	SL2308FT-721-002	日期	2025.06

50mm  
0