

		日期
		会签者
		会签单位

工程信息化主要设备清单

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
一	安全监测自动化系统				
1	遥测终端MCU	含4G/5G/GPRS通讯模块、防雷器等	套	3	
2	遥测终端RTU	含4G/5G/GPRS通讯模块、防雷器等	套	3	
3	设备箱	非标，IP65	台	3	
4	4G/5G通信模块	含5年流量费	个	3	
5	网络高清球机	400万像素，低照度/红外+智能夜视模式/可变焦镜头:可视距离200m/防水，防雾，防尘；含电源、安装等支架	套	3	
6	超六类屏蔽双绞线	Cat. 6	m	150	
7	镀锌钢管	DN32	m	150	
8	太阳能电池板	50W/12V	块	3	
9	硅能胶体蓄电池	50AH/12V	块	3	
10	太阳能充电保护器	组件最大开路电压：50V 自损耗：≤30mA USB输出：5V/共2A 电池电压：12/24v自动识别 支持电池类型：磷酸铁锂、三元锂、胶体、铅酸 控制器类*：PWM	个	3	
11	立杆及基础	含避雷针、PVC管、设备支架、线缆等	项	3	
12	接地系统	热镀锌扁钢：50mm×5mm，15m； 热镀锌角钢:50mm×50mm×5mm, 10m	项	3	

说明：管理信息中心设备与潮南区管理信息中心共用。

<div><div><div></div><div>GPD I</div></div><div>广东省水利电力勘测设计研究院有限公司</div></div>					
核定			雷岭镇农村供水改造提升工程	施工图	阶段
审查	周 卿			信息	部分
校核	叶雄兵		工程信息化设备清册		
设计	潘兴禄				
制图	潘兴禄				
设计证号	甲级 A144001909	图号	SL2308FT-731-001	日期	2025.06

50mm
0