


日期	姓名	专业	日期	姓名	专业
		给水			道路
		路灯			桥梁
		绿化			排水




开挖修复断面1  
(De32-De160)


管沟尺寸表

管 径	B	B1	h	H
De160	500	100	100	500
De110	400	100	100	500
De90	300	50	100	500
De63	300	50	50	450
De32	300	50	50	450

- 注： 1 本图尺寸单位均为毫米。
- 2 回填土不得含有粒径大于5cm的以上的砾石等杂硬物体，否则应换用中粗砂回填。



开挖修复断面2  
(DN200球墨管砼路管沟开挖回填大样图)



开挖修复断面3  
(DN200球墨管/钢管原土路面管沟开挖回填大样图)

汕头市城建工程设计院 SHANTOU CITY CONSTRUCTION ENGINEERING DESIGN INSTITUTE			设计	黄扬	图 纸 内 容	
审定	何晓华	项目负责人	制图	黄扬		
审核	柯一平	专业负责人	校对	黄明池		
管道开挖大样图			日期	2014.4	比例	
工程名称			子项	给水工程		
业务号			设计阶段	施工		
金砂东路137号中信春泽花园小区供水直抄到户改造工程			图 号	水施-04		