



左1-1墩表面混凝土脱落



左1-2墩存在明显纵向裂缝



左1-3墩表面混凝土存在明显腐蚀



左1-4墩混凝土严重开裂、脱落且钢筋外露且锈蚀严重



左2-1墩表面混凝土存在明显剥落



左2-2墩混凝土开裂、脱落且钢筋外露且锈蚀严重



左2-3墩混凝土开裂、脱落且钢筋外露且锈蚀严重



左2-4墩混凝土开裂、脱落且钢筋外露且锈蚀严重